

Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	010-2019-OCI/0366-SVC		
Título del informe:	Construcción de la Obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el Barrio de Moyococha del distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho".		
Detalle:	La Visita de Control tuvo como finalidad determinar si la ejecución de la Obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el barrio de Moyococha del distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho", se encuentra acorde a su estudio de perfil técnico aprobado, expediente técnico y normativas aplicables.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS		
Monto de la materia de control:	S/ 659,877.29		
Ubigeo:	Región: AYACUCHO	Provincia: PARINACOCHAS	Distrito: CORACORA
Fecha de emisión de informe:	19/07/2019		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS		

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1.- Deficiencias e incompatibilidad entre el estudio de pre inversión y expediente técnico, conlleva al incumplimiento de los procedimientos contemplados en la normativa aplicable; genera el riesgo que la obra quede inconclusa por falta de presupuesto</p> <p>2.- Incumplimiento de funciones del residente e inspector de obra, ausencia permanente del inspector y falta de personal técnico administrativo, generaría un inadecuado control y administración de la obra.</p> <p>3.- Inadecuado almacenamiento de materiales de obra, podría generar la pérdida de propiedades; propiciando con ello, inoperatividad de la estructura de pavimento y la pérdida de la inversión realizada.</p>
---	--

2019-CSI-0366-00040