CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH

INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 13592-2026-CG/GRAN-SVC

VISITA DE CONTROL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE CENTRO POBLADO CAMBIO PUENTE CHIMBOTE, SANTA, ÁNCASH

"VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE INGRESO, SEGURIDAD PERIMETRAL Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA"

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 14 AL 18 DE SETIEMBRE DE 2026

TOMO 1 DE 1

HUARAZ, 23 DE SETIEMBRE DE 2026

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 13592-2026-CG/GRAN-SVC

"VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE INGRESO, SEGURIDAD PERIMETRAL Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA"

ÍNDICE

		N° Pág.
I.	ORIGEN	3
II.	OBJETIVOS	3
III.	ALCANCE	4
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL	5
V.	SITUACIONES ADVERSAS	6
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL	18
VII.	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	18
VIII.	CONCLUSIONES	18
IX.	RECOMENDACIONES	19
	APÉNDICE N° 1	

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 13592-2026-CG/GRAN-SVC

"VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE INGRESO, SEGURIDAD PERIMETRAL Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA"

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control Áncash de la Contraloría General de la República, mediante oficio n.° 001253-2026-CG/GRAN de 11 de setiembre de 2026, de comunicación de inicio del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de Visita de Control, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L425-2026-098, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022, y sus modificatorias.

La Visita de Control al proceso de seguridad penitenciaria en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote constituye un servicio de control simultáneo no planificado en el Plan Anual de Control 2026 de la Gerencia Regional de Control Áncash, responsable de su ejecución, y se encuentra registrada en el Sistema de Control Gubernamental con el código de labor n.° 1-L425-2026-002.

El referido servicio de control tiene su origen en el "Plan del Operativo de Control Proceso de Seguridad Penitenciaria en Establecimientos Penitenciarios de Hombres y Mixtos del Instituto Nacional Penitenciario – INPE", a cargo de la Subgerencia de Control del Sector Justicia, Político y Electoral; y en el memorando circular n.° 000246-2026-VCG de 11 de setiembre de 2026, mediante el cual la Vicecontraloría de Control Gubernamental, en el marco de lo dispuesto en el literal i) del numeral 7.2.1 de la Directiva n.° 013-2023-CG/SESNC "Determinación de Ámbitos de Control para el ejercicio del Control Gubernamental", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 350-2023-CG de 30 de setiembre de 2023, autorizó a las Gerencias Regionales de Control la ejecución de los servicios de control simultáneo en la modalidad de Visita de Control a los establecimientos penitenciarios del INPE asignados conforme a la matriz de intervención, correspondiendo a la Gerencia Regional de Control Áncash el Establecimiento Penitenciario de Chimbote.

Mediante el oficio n.° 001253-2026-CG/GRAN antes citado se comunicó al Director de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario el inicio del servicio de control simultáneo y la designación de los integrantes de la Comisión de Control; asimismo, mediante oficio n.° 001252-2026-CG/GRAN de 14 de setiembre de 2026 se solicitó al Director del Establecimiento Penitenciario de Chimbote las facilidades para el ingreso, permanencia y salida del personal de la Contraloría General de la República del recinto penal.

La Visita de Control se ha ejecutado en ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley n.° 27785, "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República", y sus modificatorias, y con sujeción a la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM antes citada.

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si los principales aspectos del proceso de seguridad penitenciaria en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote se vienen ejecutando de conformidad con la normativa aplicable, los procedimientos internos y las condiciones operativas exigibles.

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

2.2 Objetivos específicos

2.2.1 Verificar si la asignación y disponibilidad de personal, armamento y medios para los puestos de seguridad seleccionados del Establecimiento Penitenciario de Chimbote corresponde con los roles, registros de asistencia, actas de entrega y recepción e inventarios respectivos.

2.2.2 Verificar si el control de ingreso, inspección y registro de personas y bienes, en los puntos de acceso y periodos seleccionados del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos y permite mantener la trazabilidad de las operaciones efectuadas.

2.2.3 Verificar si los elementos de seguridad perimetral seleccionados del Establecimiento Penitenciario de Chimbote presentan condiciones físicas y operativas compatibles con la función de seguridad que cumplen.

2.2.4 Verificar si los sistemas de videovigilancia seleccionados del Establecimiento Penitenciario de Chimbote permiten la visualización, monitoreo, almacenamiento, conservación y recuperación trazable de los registros audiovisuales correspondientes.

2.2.5 Verificar si los sistemas de bloqueo de señales de comunicación seleccionados del Establecimiento Penitenciario de Chimbote se encuentran operativos y cuentan con mecanismos de monitoreo, registro de incidencias, mantenimiento y, cuando corresponda, evidencias de pruebas funcionales.

III. ALCANCE

La Visita de Control se desarrolló se desarrolló a cinco (5) actividades del proceso de seguridad penitenciaria definidas en el Plan del Operativo de Control, las cuales se encuentran a cargo del Establecimiento Penitenciario de Chimbote del Instituto Nacional Penitenciario, en adelante "E.P. Chimbote", que está bajo el ámbito de control de la Gerencia Regional de Control Áncash, y ha sido ejecutada del 11 al 23 de setiembre de 2026 en el citado establecimiento penitenciario, ubicado en el centro poblado Cambio Puente, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash. Las actividades comprendidas en la Visita de Control son las siguientes:

- Asignación y disponibilidad de personal, armamento y medios para puestos de seguridad.
- Control de ingreso, inspección y registro de personas y bienes.
- Inspección de las condiciones operativas de los elementos de seguridad perimetral.
- Operación de videovigilancia, monitoreo y conservación de registros audiovisuales.
- Operación y monitoreo de sistemas de bloqueo de señales de comunicación.

La labor de campo se ejecutó del 14 al 18 de setiembre de 2026 en el E.P. Chimbote, mediante la aplicación del Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica", elaborado por la Jefatura del Órgano de Control Institucional del Instituto Nacional Penitenciario, cuyos resultados constan en el Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC, iniciada el 14 de setiembre de 2026 y concluida el 16 de setiembre de 2026, suscrita por los representantes del establecimiento penitenciario y por los integrantes de la Comisión de Control.

El alcance definido no implica que los riesgos asociados a la seguridad penitenciaria se circunscriban a los aspectos señalados, sino que corresponde a una delimitación operativa de las materias objeto de verificación en la presente Visita de Control.

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL

Mediante Resolución Presidencial n.° 003-2008-INPE/P de 3 de enero de 2008 se aprobó el "Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario", en adelante el Reglamento General de Seguridad, que regula las actividades y procedimientos de seguridad que se desarrollan en los establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario. Asimismo, mediante Resolución Directoral n.° 016-2020-INPE/DISEPE de 23 de diciembre de 2020 se aprobó el proceso P-M4.01.01 "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario"; mediante Resolución Directoral n.° 019-2020-INPE/DISEPE de 30 de diciembre de 2020, el procedimiento "Trámite de la Licencia de Uso de Armas del Servidor Penitenciario – LUASPE del INPE"; y mediante Resolución Presidencial n.° 119-2021-INPE/P de 15 de abril de 2021, la Directiva DI-003-2021-INPE/DISEPE "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario", en adelante la Directiva de Video Vigilancia.

El E.P. Chimbote es la unidad orgánica del Instituto Nacional Penitenciario encargada de dar cumplimiento a la ejecución de las penas privativas de libertad y depende del Director Regional de la Oficina Regional Lima, conforme al artículo 65° del "Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario – INPE", aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2007-JUS de 9 de octubre de 2007. De acuerdo con el artículo 66° del citado Reglamento, en tanto registra una población penitenciaria intramuros superior a mil doscientos (1 200) internos, le corresponde la clasificación Tipo A.

Conforme al "Informe Estadístico del INPE – Junio 2026", Anexo 04 "Población penitenciaria intramuros según situación jurídica y género en la Oficina Regional Lima" y Anexo 06 "Capacidad de albergue, población penitenciaria intramuros, sobrepoblación y hacinamiento por establecimiento penitenciario en la Oficina Regional Lima", el E.P. Chimbote alberga una población intramuros de tres mil cuatrocientos veinticuatro (3 424) personas privadas de libertad —*tres mil doscientos sesenta y cinco (3 265) hombres y ciento cincuenta y nueve (159) mujeres*—, frente a una capacidad de albergue de mil ciento cuarenta y cuatro (1 144) plazas, lo que determina una sobrepoblación de dos mil doscientos ochenta (2 280) internos, equivalente al 199,30% de su capacidad de albergue, y su condición de hacinamiento conforme al numeral 1.3 del citado Informe Estadístico.

La ejecución directa de las cinco (5) actividades comprendidas en el alcance de la Visita de Control corresponde a la Subdirección de Seguridad Penitenciaria del E.P. Chimbote, unidad orgánica dependiente de la Dirección del establecimiento penitenciario, sin perjuicio de las competencias de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la Oficina Regional Lima y de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario, conforme a los artículos 53°, 54°, 60°, 61° y 62° del "Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario – INPE".

Conforme se consigna en el Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC, el servicio de seguridad del E.P. Chimbote se organiza en tres (3) grupos rotativos bajo el régimen de veinticuatro (24) horas de servicio por cuarenta y ocho (48) horas de descanso. Para el 14 de setiembre de 2026 se encontraba programado el personal siguiente: seguridad externa, veinticuatro (24) efectivos, de los cuales cuatro (4) registraban descuentos; y seguridad interna, treinta y un (31) efectivos, de los cuales cuatro (4) registraban descuentos. El servicio de bloqueo o inhibición de señales de comunicación del E.P. Chimbote es prestado por la empresa PRISONTEC S.A.C. en el marco del Contrato Innominado de Prestación de Servicios del Proyecto "Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones"[1], celebrado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en calidad de Contratante, y la citada empresa, en calidad de Prestador, con intervención del Instituto Nacional Penitenciario, y su Adenda N° 2[2].

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

[1] De octubre de 2014.
[2] De 26 de mayo de 2017.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a las actividades del proceso de seguridad penitenciaria en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote, se han identificado ocho (8) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de seguridad penitenciaria, las cuales se exponen a continuación:

1. **TRES (3) DE LOS SIETE (7) TORREONES DE LA ZONA PERIMÉTRICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE NO FUERON CUBIERTOS POR FALTA DE PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE EL SERVICIO DE VEINTICUATRO (24) HORAS; QUEDANDO EL PERÍMETRO SIN VIGILANCIA PERMANENTE, LO CUAL GENERA RIESGO DE DETECCIÓN OPORTUNA Y LA RESPUESTA ANTE INTENTOS DE FUGA U OTROS EVENTOS QUE COMPROMETAN LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO**

   El E.P. Chimbote cuenta con siete (7) torreones en su zona perimétrica. Del Parte Diario n.° 060-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-JEF.SEG.EXT.-G.03, correspondiente al servicio del sábado 12 al domingo 13 de setiembre de 2026, y de los roles de servicio que forman parte de dicho parte, se advierte que no se cubrió la totalidad de los puestos de servicio, conforme al detalle siguiente:

   a) En el rol de servicio anexo al parte diario se consigna expresamente, en los turnos correspondientes, la anotación: "NO SE CUBRIÓ POR FALTA DE PERSONAL EL TORREÓN N° 02, 04 y 06".
   b) En el rubro "IX. OCURRENCIAS DEL SERVICIO" se registra que los turnos nocturnos de 21:00 a 00:00 horas, de 00:00 a 03:00 horas y de 03:00 a 06:00 horas se desarrollaron "cubriendo cuatro torreones de la zona perimétrica (01, 03, 05 y 07)".
   c) El parte de desplazamiento del personal de seguridad del servicio de torreones, dirigido al Subdirector de Seguridad del establecimiento penitenciario, registra el ingreso de cuatro (4) efectivos por cada turno, tanto del sábado 12 como del domingo 13 de setiembre de 2026.
   d) En el rubro de sugerencias del mismo parte diario, el Jefe de Seguridad Externa consignó: "Asignar más personal de seguridad, de esa manera cubrir todos los puestos de servicio".

   El citado Parte Diario acredita que, de los veinticuatro (24) efectivos de seguridad externa programados para dicho servicio, se registraron cinco (5) descuentos —*por falta, onomástico, vacaciones y compensación*— y cuatro (4) efectivos destinados al servicio hospital, quedando quince (15) efectivos disponibles para el servicio de veinticuatro (24) horas.

   Respecto de la causa de la situación descrita, los representantes del establecimiento penitenciario señalaron que ello ocurre con mayor frecuencia por la necesidad de custodiar internos hospitalizados, lo que implica que dos (2) efectivos por cada interno se encuentren destacados en el centro de salud correspondiente. Dicha circunstancia se corrobora con el citado Parte Diario, que registra tres (3) internos hospitalizados, y con el Rol de Servicio Diurno del 14 al 15 de setiembre de 2026 de la seguridad externa, que consigna que puestos de torreón fueron reasignados, en el turno de 13:00 a 18:00 horas, a "DILIGENCIA HOSPITALARIA" y a "EVACUACIÓN DE EMERGENCIA".

   La normativa aplicable a los hechos expuestos:

   ✓ **Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, aprobado con Resolución Presidencial n.° 003-2008-INPE/P de 3 de enero de 2008, publicado el 5 de enero de 2008 y vigente a partir del 6 de enero de 2008**

   "Artículo 26°.- Distribución del Servicio
   El Alcaide y el jefe de la seguridad externa del Penal, desplazarán a su personal a la formación y listado de asistencia y distribución de los puestos de servicio (…).
   Artículo 27°.- Consideraciones para la Distribución del Servicio

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

El Personal de seguridad en servicio, será distribuido a cada uno de los puestos de acuerdo a las necesidades internas del establecimiento penitenciario (…). Este servicio se realizará desde que el servidor se hace cargo del puesto, hasta su relevo.

Artículo 33°.- Vigilancia Permanente
La vigilancia se realiza en forma permanente en la parte interna y externa de los establecimientos penitenciarios.

Artículo 34°.- Prohibición de Abandonar el Puesto
El personal no deberá abandonar su puesto de servicio sin autorización expresa, limitándose su desplazamiento hasta diez metros de radio desde el puesto de servicio, salvo los puestos considerados inamovibles."

Los hechos expuestos afectan la vigilancia permanente de la zona perimétrica del E.P. Chimbote, al mantenerse sin cobertura tres (3) de los siete (7) torreones durante el servicio de veinticuatro (24) horas verificado, lo que reduce la capacidad de detección oportuna y de respuesta ante intentos de fuga u otros eventos que comprometan la seguridad del establecimiento penitenciario, en un establecimiento que se encuentra en condición de hacinamiento.

2. EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y DE REVISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE NO CUENTAN CON EL EQUIPAMIENTO Y LOS MEDIOS EXIGIDOS, Y PARTE DE ELLOS ES ADQUIRIDO POR EL PROPIO PERSONAL O SE ENCUENTRA VENCIDO O EN MAL ESTADO; LO CUAL AFECTA LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, Y PONE EN RIESGO LA EJECUCIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAS Y BIENES EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO, LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS PUESTOS DE SERVICIO Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

De la inspección efectuada y de lo consignado en el Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC, la Comisión de Control verificó que el personal de seguridad asignado a la zona adyacente interna —*área que, conforme al artículo 32° del Reglamento General de Seguridad, comprende "la malla de seguridad, tierra de nadie, torreones y muro perimétrico"*— refirió contar únicamente con tres (3) elementos de equipamiento: silbato, radio para comunicación y barra de goma; respecto de los cuales se verificó lo siguiente:

a) Los silbatos no son proporcionados por la entidad, sino comprados por el propio personal de seguridad.

b) Los equipos de radio para comunicación se encuentran en estado regular, por cuanto sus baterías se descargan con facilidad; situación que el Jefe de Seguridad Externa consignó en el rubro de sugerencias del Parte Diario n.° 060-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-JEF.SEG.EXT.-G.03 en los términos siguientes: "implementar más radios Motorola, para los puestos de servicio, con los que contamos en la actualidad se encuentran en mal estado".

c) La barra de goma es el único de los tres (3) elementos respecto del cual no se formuló observación.

Por tales hechos, la pregunta n.° 1.6 del Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC fue calificada como de cumplimiento parcial. Lo verificado no se condice con el artículo 240° del Reglamento General de Seguridad, conforme al cual "Las Oficinas Regionales, asignarán las armas, municiones y equipos de seguridad a los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas, para garantizar la seguridad integral de las personas, instalaciones y comunicaciones, mediante Recibo de Afectación", por cuanto uno de los elementos en uso no proviene de dicha asignación y otro no se encuentra en condiciones plenas de operatividad.

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

Asimismo, se verificó que el personal de revisión no cuenta con los implementos exigidos por el artículo 98° del Reglamento General de Seguridad —*guardapolvos, guantes quirúrgicos, algodón, cucharas especiales, desinfectantes ni equipos electrónicos*—.

Respecto de los equipos de seguridad para situaciones de emergencia, el artículo 237° del Reglamento General de Seguridad los clasifica en "a) DEFENSIVOS.- Chalecos antibalas, grilletes, cascos, escudos antimotines, mascaras antigás y otros" y "b) DISUASIVOS.- Spray de gases irritantes, granadas o equipos pirotécnicos de efectos químicos (Gas lacrimógeno, humo, estruendos y destello), varas de goma, varas eléctricas, munición de perdigones de plomo, goma o similares".

La Comisión de Control verificó que el establecimiento penitenciario cuenta con seis (6) de dichos equipos: escudos, chalecos antibalas, cascos, varas, grilletes y gas pimienta, conforme se acredita con las tomas fotográficas obtenidas. No obstante, los representantes del establecimiento penitenciario precisaron, respecto del gas pimienta, que el que efectivamente se encuentra en uso es comprado por el propio personal, por cuanto el asignado por la entidad se encuentra vencido.

La normativa aplicable a los hechos expuestos:

- ✓ **Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, aprobado con Resolución Presidencial n.° 003-2008-INPE/P de 3 de enero de 2008, publicado el 5 de enero de 2008 y vigente a partir del 6 de enero de 2008**

  "***Artículo 98°.- Implementos de Revisión***
  Las Oficinas de Administración de las Direcciones Regionales, implementarán con materiales y accesorios necesarios al personal de revisión, como: guardapolvos, guantes quirúrgicos, algodón, cucharas especiales, desinfectantes, y equipos electrónicos.

  Artículo 245°.- Obligaciones de las Direcciones Regionales y el CENECP
  Las Oficinas Regionales y el CENECP, garantizarán mediante los Directores, los órganos de seguridad y los servicios de armamento y municiones (armerías), sobre la existencia física, control, mantenimiento, reparación y correcto uso de las armas y equipos de seguridad (…)."

Los hechos expuestos afectan las condiciones en que el personal de seguridad y de revisión ejerce sus funciones, por cuanto la carencia de implementos de revisión impide efectuar el registro de personas y bienes en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, el mal estado de los equipos de radio limita la comunicación entre los puestos de servicio, y el vencimiento del gas pimienta reduce la capacidad de respuesta del personal ante situaciones de emergencia; trasladando, además, al propio personal el costo de los medios que la entidad debe proveer.

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

3. EL AMBIENTE DESTINADO A ARMERÍA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE NO REÚNE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS Y EL MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO NO SE EFECTÚA EN LOS NIVELES NI CON LAS CONDICIONES REGLAMENTARIAS, ADVIRTIÉNDOSE ARMAS CON ÓXIDO Y MUNICIONES DETERIORADAS; LO CUAL PONE EN RIESGO LA OPERATIVIDAD Y LA VIDA BALÍSTICA DEL ARMAMENTO, ASÍ COMO, EL RESGUARDO SEGURO DE LAS ARMAS Y MUNICIONES ASIGNADAS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

La Comisión de Control constató que las armas del E.P. Chimbote se guardan en un ambiente denominado armería, ubicado fuera del alcance de los internos y de los visitantes, con lo que se satisface lo previsto en los artículos 272° y 273° del Reglamento General de Seguridad, referidos a la ubicación en áreas restringidas y al acceso restringido a dichos ambientes. No obstante, verificó que ese ambiente comparte paredes de triplay con otra oficina y que su puerta está conformada por una reja con candado y una puerta de triplay, conforme se acredita con las tomas fotográficas del lugar donde se guardan las armas.

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

Dichas condiciones fueron puestas en conocimiento por el propio responsable del servicio de armamento mediante el informe n.° 015-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-ARM.SEG.EXT-G.02-S.U.E de 8 de setiembre de 2026, en el que el Armero de Servicio del Grupo N° 02 señala que "en la actualidad el área destinada para la armería, no cumple con las condiciones de seguridad para albergar de estos enseres por su alta peligrosidad, durante su manipulación, teniendo una puerta de madera con una sobre puerta compuesta por varillas de fierro, que si se emplea la debida fuerza sería fácil, el acceso al interior de dicha área"; que "esta área no cuenta con el espacio designado (zona segura) para realizar la verificación manual y visual ya que al final de esta revisión se tiene que percutar el arma"; y que el área destinada a la armería "es reducida".

En consecuencia, el ambiente destinado a armería no cuenta con puertas de metal ni con paredes de material noble ni dispone de una zona segura para la verificación del armamento, incumpliéndose el artículo 271° del Reglamento General de Seguridad.

Respecto del mantenimiento del armamento, la Comisión de Control verificó que este no se efectúa en los niveles ni con las condiciones exigidas por el Reglamento General de Seguridad: no se cuenta con insumos ni con zona designada para dicha labor, la misma no es realizada por personal especializado del área de servicio de armamento, sino por un personal llamado "armero" el mismo que no es especialista y se han identificado armas con óxido en su estructura y municiones deterioradas con una permanencia superior a tres (3) años en la armería, conforme consta en el citado informe n.° 015-2026 y en el Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC.

La normativa aplicable a los hechos expuestos:

- ✓ **Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, aprobado con Resolución Presidencial n.° 003-2008-INPE/P de 3 de enero de 2008, publicado el 5 de enero de 2008 y vigente a partir del 6 de enero de 2008**

  "Artículo 265°.- Objeto del mantenimiento y reparación
  El mantenimiento es una actividad preventiva, realizada para conservar los equipos logísticos de seguridad, en condiciones de operatividad, prolongar la vida balística de las armas y bajar costos de reparación.

  Artículo 266°.- Escalones de mantenimiento
  El mantenimiento se realizará de acuerdo con las siguientes categorías: Mantenimiento 1er escalón.- Consiste en la limpieza, lubricación y ajustes menores. Es el mantenimiento básico y obligatorio del usuario (…).

  Artículo 245°.- Obligaciones de las Direcciones Regionales y el CENECP
  Las Oficinas Regionales y el CENECP, garantizarán mediante los Directores, los órganos de seguridad y los servicios de armamento y municiones (armerías), sobre la existencia física, control, mantenimiento, reparación y correcto uso de las armas y equipos de seguridad (…)."

Los hechos expuestos comprometen la operatividad del armamento y de las municiones asignados al E.P. Chimbote, por cuanto la falta de mantenimiento en las condiciones reglamentarias reduce la vida balística de las armas e incrementa el riesgo de falla en su empleo; asimismo, las condiciones del ambiente destinado a armería no garantizan el resguardo seguro del armamento y de las municiones.

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

4. DOS (2) SERVIDORES DE SEGURIDAD EXTERNA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE FIGURAN SIN LICENCIA DE USO DE ARMAS DEL SERVIDOR PENITENCIARIO – LUASPE; LO CUAL PONE EN RIESGO EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS PUESTOS QUE REQUIEREN EL EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO, ASÍ COMO, GENERA RESPONSABILIDAD PARA LA ENTIDAD

La Licencia de Uso de Armas del Servidor Penitenciario – LUASPE es la licencia de uso de armas de fuego que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC otorga al servidor penitenciario y que lo habilita para portar y emplear el arma de fuego asignada en el cumplimiento de sus funciones. Su gestión se encuentra regulada por el procedimiento P-M4.01.08 "Licencia de Uso de Armas del Servidor Penitenciario – LUASPE en el INPE", aprobado mediante Resolución Directoral n.° 019-2020-INPE/DISEPE de 30 de diciembre de 2020, cuyo objetivo es "Establecer los mecanismos necesarios para regular el proceso de gestión de la Licencia de Uso de Armas del Servidor Penitenciario - LUASPE, ante la SUCAMEC en cumplimiento a la Ley N° 30299 - Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil", y cuyo alcance "se aplica a todo el personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario".

En concordancia, el artículo 263° del Reglamento General de Seguridad dispone que las licencias para portar armas de fuego del personal penitenciario de seguridad sean tramitadas por el órgano de seguridad correspondiente, y el artículo 246°, numeral 2, del mismo Reglamento asigna a la Dirección de Seguridad Penitenciaria la obligación de "Gestionar, coordinar, supervisar, registrar y actualizar las licencias de portar armas de fuego, del Personal Penitenciario de Seguridad, para el cumplimiento de sus funciones".

La exigencia de contar con dicha licencia se explica por el armamento que corresponde emplear en los puestos de servicio a los que estos servidores son asignados. Conforme al artículo 252° del Reglamento General de Seguridad, las "Pistolas MGP modelos 87-P1 y 84-C (...), versión tiro por tiro, se usará en la seguridad perimétrica (torreones) y de las zonas contiguas al establecimiento penitenciario, tranqueras, garitas de prevención, zonas reservadas; traslados y conducciones de internos; así como, en las emergencias o contingencias del establecimiento penitenciario"; y el artículo 253°, numeral 2, literal a), del mismo Reglamento precisa que en la zona adyacente interna "se utilizan Pistolas MGP 87 P1, MGP 84-C en los (torreones) y Escopetas en la (pista de seguridad) de acuerdo a las circunstancias".

De la revisión de la "Relación del Personal de Seguridad Externa del Grupo N° 02 con LUASPE", proporcionada por el E.P. Chimbote y suscrita por el Jefe de Seguridad Externa bajo la leyenda "CÚMPLASE BAJO RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y/O ADMINISTRATIVA", la Comisión de Control verificó que, de los veinticuatro (24) servidores comprendidos en dicha relación, veintidós (22) figuran en la columna "LUASPE" y dos (2) figuran en la columna "SIN LUASPE".

Conforme a la "Relación de Personal del E.P. Chimbote 2026" proporcionada por el establecimiento penitenciario, ambos servidores se encuentran comprendidos en el régimen de la Ley n.° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, en el nivel remunerativo T1, y desempeñan los cargos de Técnico en Seguridad y de Agente de Seguridad I, respectivamente. Como integrantes de la seguridad externa del establecimiento penitenciario, prestan servicio en los puestos que a esta corresponden conforme a los roles de servicio revisados, entre ellos los siete (7) torreones de la zona adyacente interna y las diligencias judiciales y hospitalarias.

Cabe precisar que la relación proporcionada corresponde únicamente al Grupo N° 02 de la seguridad externa, por lo que la verificación no alcanzó a los otros dos (2) grupos de seguridad externa ni al personal de seguridad interna.

La normativa aplicable a los hechos expuestos:

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

- ✓ **Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, aprobado con Resolución Presidencial n.° 003-2008-INPE/P de 3 de enero de 2008, publicado el 5 de enero de 2008 y vigente a partir del 6 de enero de 2008**

  "Artículo 246°.- Obligaciones de la Dirección de Seguridad Penitenciaria
  En materia de registro y control, la Dirección de Seguridad Penitenciaria, tiene las siguientes obligaciones:
  (…)
  2. Gestionar, coordinar, supervisar, registrar y actualizar las licencias de portar armas de fuego, del Personal Penitenciario de Seguridad, para el cumplimiento de sus funciones."

Los hechos expuestos generan el riesgo de que servidores que prestan servicio en puestos a los que el artículo 253° del Reglamento General de Seguridad asigna el empleo de armas de fuego lo hagan sin contar con la licencia que habilita su uso, lo que compromete el servicio de seguridad y la responsabilidad de la entidad.

5. EL CONTROL DE INGRESO, INSPECCIÓN Y REGISTRO DE PERSONAS Y BIENES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE SE PRACTICA ÚNICAMENTE DE FORMA MANUAL, POR CUANTO NO SE CUENTA CON LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL O ESTOS SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS; LO CUAL PONE EN RIESGO LA EFICACIA DEL CONTROL DE INGRESO, ASÍ COMO, INCREMENTA LA POSIBILIDAD DE INGRESO DE ARTÍCULOS PROHIBIDOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, CON LA CONSIGUIENTE AFECTACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS E INSTALACIONES

El 15 de setiembre de 2026 la Comisión de Control verificó, en el área de control de ingreso y salida del E.P. Chimbote —*punto de control ubicado luego del ingreso al penal por el portón principal*—, que la etapa de inspección se cumple únicamente de forma manual, sin utilizar el arco detector de metales ni el equipo de rayos X.

El empleo de dichos equipos no es facultativo. El proceso P-M4.01.01 "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario", aprobado mediante Resolución Directoral n.° 016-2020-INPE/DISEPE de 23 de diciembre de 2020, prevé en su numeral 6 la intervención del "Personal responsable del arco detector", quien "Recibe y evalúa el ingreso del visitante a fin de evitar que lleva consigo sustancias y/o artículos prohibidos pasa por el arco detector" (actividades 14 y 29), y del "Personal Responsable de las Máquinas de Rayos X", ante quien "La visita ingresa al área de revisión coloca sus bienes al túnel del equipo de rayos x" y quien "Observa a través del monitor el paso del paquete por el Equipo de Rayos 'X'" (actividades 15, 16 y 30).

La finalidad de ese control instrumental es, conforme al propio proceso, evitar que el visitante ingrese sustancias o artículos prohibidos al establecimiento penitenciario; y la revisión manual no lo sustituye, sino que lo complementa, según se desprende del numeral 16.1 del citado proceso, conforme al cual, "Cuando detecta, presuma o cuando no pueda determinar las características de los objetos, sustancias o artículos prohibidos, comunica al personal de revisión (manual) para efectuar una revisión minuciosa". En el mismo sentido, el artículo 105° del Reglamento General de Seguridad, al regular la revisión individual extraordinaria, distingue la inspección visual de aquella "efectuada con detector de metales", reservando el entorno médico para el supuesto en que el indicio no pueda ser despejado por esos medios.

Del examen de los equipos comprendidos en el Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC se obtuvo el resultado siguiente: el establecimiento penitenciario no cuenta con equipo corporal de rayos X ni con equipo de paquetes grandes por rayos X para visitantes; cuenta con una (1) unidad de rayos X para paquetes chicos y con dos (2) unidades del sistema de detección de metales tipo arco, todas ellas

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

inoperativas; y refirió contar con dos (2) sistemas de detección de metales portátiles que no fueron exhibidos a la Comisión de Control.

La inoperatividad se encuentra reconocida documentalmente por el propio establecimiento penitenciario: el informe n.° 006-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-EXCL.PRINC.-G-03-C.V.J. de 1 de agosto de 2026 consigna que "La máquina de rayos X se encuentra inoperativa" y que "Uno de los tres Garret se encuentra inoperativo por encontrarse en mal estado la batería y cargador requiriendo su renovación, y de los otros dos Garret se requiere mantenimiento"; y el informe n.° 008-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-PTA.PPAL-G-03-C.V.J. de 6 de setiembre de 2026 señala que "no se cuenta con una máquina de rayos X tanto como de paquetes y/o scanner corporal, también se sugiere realizar el cambio de los Garret para una mejor revisión tanto como del ingreso de personas, paquetes y/o vehículos". Ambos informes fueron elevados a la Jefatura de División de Seguridad del establecimiento penitenciario.

Cabe precisar que los representantes del establecimiento penitenciario señalaron que los equipos tienen bastante tiempo de encontrarse inoperativos y que, por el tiempo transcurrido, no sería posible ubicar los informes mediante los cuales se hubiera puesto en conocimiento dicha inoperatividad; asimismo, que el establecimiento penitenciario no ha emitido protocolos ni directivas internas para el control de ingreso, inspección y registro de personas y bienes.

La normativa aplicable a los hechos expuestos:

- ✓ **Proceso P-M4.01.01 "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario", aprobado mediante Resolución Directoral n.° 016-2020-INPE/DISEPE de 23 de diciembre de 2020, publicado el 11 de junio de 2021 y vigente a partir del 12 de junio de 2021**

  "6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Etapas y actividades)
  VISITA ADMINISTRATIVO
  (…)
  Personal responsable del arco detector
  14. Recibe y evalúa el ingreso del visitante a fin de evitar que lleva consigo sustancias y/o artículos prohibidos pasa por el arco detector.
  (…)
  Personal Responsable de las Máquinas de Rayos X
  15. La visita ingresa al área de revisión coloca sus bienes al túnel del equipo de rayos x.
  16 Observa a través del monitor el paso del paquete por el Equipo de Rayos 'X' (…).
  16.1. Cuando detecta, presuma o cuando no pueda determinar las características de los objetos, sustancias o artículos prohibidos, comunica al personal de revisión (manual) para efectuar una revisión minuciosa."

- ✓ **Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, aprobado con Resolución Presidencial n.° 003-2008-INPE/P de 3 de enero de 2008, publicado el 5 de enero de 2008 y vigente a partir del 6 de enero de 2008**

  "Artículo 105°.- Revisión Individual Extraordinaria
  En caso de existir indicio y sospecha que el visitante trata de ingresar artículos o sustancias prohibidas al establecimiento penitenciario, en cavidades del cuerpo humano que no sea una inspección visual o efectuada con detector de metales, se llevará a cabo en un entorno médico (…).
  (…)
  Artículo 19°.- Prohibición
  (...)
  21: Ocultar irregularidades administrativas o no informar oportunamente de daños, maltratos, pérdidas o descuido de materiales de la institución."

Los hechos expuestos reducen la eficacia del control de ingreso, inspección y registro de personas y bienes, por cuanto la revisión manual se encuentra prevista en el proceso P-M4.01.01 como actividad complementaria y no sustitutiva del control instrumental; en consecuencia, se incrementa el riesgo de

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

ingreso de artículos prohibidos al establecimiento penitenciario, con la consiguiente afectación de la seguridad de las personas e instalaciones.

6. **LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS Y SIN MANTENIMIENTO, Y EL SISTEMA "BUSCA PERSONAS" SE ENCUENTRA INOPERATIVO O DEFICIENTE EN CUATRO (4) DE LOS SIETE (7) TORREONES; LO CUAL PONE EN RIESGO LA CAPACIDAD DE CONTENCIÓN Y DISUASIÓN DE LA BARRERA FÍSICA DE SEGURIDAD, LA VIGILANCIA DEL PERÍMETRO DURANTE EL HORARIO NOCTURNO, ASÍ COMO, LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE ACCEDE Y PRESTA SERVICIO EN LOS TORREONES, GENERANDO PUNTOS VULNERABLES EN EL PERÍMETRO**

El 15 de setiembre de 2026 la Comisión de Control inspeccionó la zona del perímetro correspondiente al cerco de la denominada "tierra de nadie" con dirección a los torreones, que comprende siete (7) torreones, verificando las condiciones siguientes: las bases de concreto que soportan el cerco perimétrico se encuentran agrietadas, lo que ha ocasionado su inclinación, habiendo sido sostenido en algunos tramos con fierros soldados al marco de las mallas para evitar su caída; el marco de las mallas presenta evidente oxidación; las mallas presentan huecos y tramos parchados con fierro o amarrados con alambre; las concertinas se encuentran oxidadas, son muy delgadas y fácilmente manipulables, habiéndose incluso caído algunas de ellas; los peldaños de acceso a los torreones se encuentran a punto de desprenderse de la pared de concreto; las puertas metálicas de acceso a los torreones se encuentran oxidadas, con el concreto que soporta el marco desmoronándose; y los torreones cuentan con ventanas muy pequeñas que no permiten una adecuada visibilidad para la vigilancia, advirtiéndose además conexiones eléctricas expuestas.

Respecto de la iluminación de la zona perimétrica, el establecimiento penitenciario dispone de dos (2) medios: los reflectores de luz fija instalados en los torreones y el denominado sistema "busca personas", que la Comisión de Control constató durante la inspección que consiste en un reflector orientable montado sobre un eje giratorio en cada torreón, el cual permite dirigir el haz de luz hacia el sector del perímetro que el personal de vigilancia requiera observar durante el horario nocturno.

La Comisión de Control verificó que los reflectores de los siete (7) torreones funcionan. En cambio, respecto del sistema "busca personas" verificó que el de los torreones n.os 2, 4 y 6 no funciona —*no prende*—; que el del torreón n.° 1 no gira correctamente, por encontrarse su eje de giro muy flojo, de modo que no permite orientar el haz de luz; y que el del torreón n.° 7 pasa electricidad. En consecuencia, en cuatro (4) de los siete (7) torreones dicho sistema no opera o lo hace de manera deficiente, y en uno (1) de ellos presenta además una condición de riesgo eléctrico para el personal que presta servicio en el puesto, habiéndose calificado la pregunta n.° 3.4 del Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC como "No cumple".

Sobre la ejecución de mantenimientos, el T2. César Zapata Maza señaló que durante los casi tres (3) años que labora en el establecimiento penitenciario no ha evidenciado que se haya realizado mantenimiento al cerco perimétrico.

Cabe precisar que las mismas deficiencias fueron advertidas y reportadas por el propio establecimiento penitenciario con anterioridad a la Visita de Control, mediante el informe n.° 097-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-ALC.SERV-G-03 de 7 de setiembre de 2026, con sello de recepción de la jefatura de Seguridad de 10 de setiembre de 2026, el cual consigna que los componentes metálicos "presentan un avanzado proceso de deterioro, oxidación y corrosión, evidenciándose elementos estructurales debilitados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo"; que las mallas "presentan deterioro físico y perforaciones o agujeros, generando discontinuidades en la barrera física de seguridad"; que existen sectores donde las concertinas "se encuentran desprendidas, deformadas y/o caídas"; y que "se constató insuficiente iluminación en el sector del Torreón N° 04".

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

En su acápite "IV. Evaluación del nivel de riesgo", el citado informe concluye que "La concurrencia de dichas deficiencias compromete la integridad y continuidad de las barreras físicas de seguridad, pudiendo generar puntos vulnerables en el perímetro del establecimiento" y que las condiciones advertidas "deben ser evaluadas con carácter prioritario", formulando siete (7) recomendaciones para su atención con carácter preventivo.

La normativa aplicable a los hechos expuestos:

- ✓ **Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, aprobado con Resolución Presidencial n.° 003-2008-INPE/P de 3 de enero de 2008, publicado el 5 de enero de 2008 y vigente a partir del 6 de enero de 2008**

  "***Artículo 18°.- Obligaciones***
  (...)
  2. Velar fielmente por la conservación de los bienes del Estado puesto a su disposición para el cumplimiento de sus funciones.

  Artículo 19°.- Prohibición
  (...)
  21. Ocultar irregularidades administrativas o no informar oportunamente de daños, maltratos, pérdidas o descuido de materiales de la institución.

  Artículo 29°.- Consideraciones durante el Relevo
  (...)
  6. El Jefe de la Seguridad Externa, verificará el relevo del armamento, municiones y equipos de seguridad, estado de mallas y cercos perimétrico inherentes al servicio.

  Artículo 33°.- Vigilancia Permanente
  La vigilancia se realiza en forma permanente en la parte interna y externa de los establecimientos penitenciarios."

Los hechos expuestos generan puntos vulnerables en el perímetro del E.P. Chimbote, por cuanto el deterioro de las mallas y concertinas reduce la capacidad de contención y disuasión de la barrera física; el estado de los peldaños y de las puertas metálicas compromete el acceso oportuno y seguro del personal a los puestos de vigilancia; la dimensión de las ventanas limita el campo de observación desde los torreones; y la inoperatividad del sistema "busca personas" reduce la vigilancia del perímetro durante el horario nocturno, advirtiéndose además una condición de riesgo eléctrico para el personal que presta servicio en el torreón n.° 7.

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

7. EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE NO CUENTA CON SALA DE CONTROL Y MONITOREO DE VIDEO VIGILANCIA NI CON PERSONAL OPERADOR, POR LO QUE EL SISTEMA NO CUMPLE LA FUNCIÓN DE MONITOREO PREVENTIVO EN TIEMPO REAL NI GENERA LOS REGISTROS PREVISTOS EN LA NORMATIVA; LO CUAL PONE EN RIESGO LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS EVENTOS QUE AFECTEN LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, ASÍ COMO, LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA Y DE LA EJECUCIÓN DE SUS MANTENIMIENTOS

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

El 15 de setiembre de 2026 la Comisión de Control verificó que el E.P. Chimbote cuenta con veinte (20) cámaras de videovigilancia instaladas en las zonas de control de ingreso y egreso, en la zona adyacente interna y en los ambientes multiusos; que las seis (6) cámaras que integran la muestra seleccionada por la Comisión de Control, atendiendo a su cobertura y criticidad, se encontraban operativas y grabando en tiempo real; y que la prueba funcional de recuperación de la copia de respaldo correspondiente a las 10:30 horas del 12 de julio de 2026, efectuada respecto de dichas seis (6) cámaras, resultó satisfactoria,

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

permitiendo identificar la cámara, zona, fecha y hora asociadas, con un periodo recuperado de sesenta y cinco (65) días, superior al mínimo de sesenta (60) días exigido por el numeral 6.5.4 de la Directiva de Video Vigilancia.

No obstante, el S4. Fernando Ángel Rivera Fora, Subdirector de Seguridad del establecimiento penitenciario, manifestó que su área no cuenta con personal con dedicación exclusiva para el monitoreo continuo durante las veinticuatro (24) horas del día, motivo por el cual no dispone de registros de monitoreo, incidencias, mantenimiento u otros documentos de las actividades del sistema de videovigilancia. En el mismo sentido, en el Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC se consigna que el "penal no cuenta con centro monitoreo, solo están instaladas las cámaras y no hay personal para el monitoreo continuo".

Asimismo, no se exhibió a la Comisión de Control el registro electrónico actualizado de los componentes del Sistema de Video Vigilancia previsto en el numeral 6.4.5, literal d), de la Directiva de Video Vigilancia, por lo que la relación de ubicación de las cámaras fue elaborada por la Comisión de Control a partir de la inspección física efectuada.

La normativa aplicable a los hechos expuestos:

- ✓ **Directiva DI-003-2021-INPE/DISEPE "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario", aprobada mediante Resolución Presidencial n.° 119-2021-INPE/P de 15 de abril de 2021, publicado el 19 de abril de 2021 y entro en vigencia a partir del 20 de abril de 2021**

  "5.1.1. (…) La Central de Control y Monitoreo de Video Vigilancia, será implementado en los establecimientos penitenciarios, transitorios, Sede Central y oficinas regionales en el ámbito nacional del INPE.
  (…)
  6.4.1. Los operadores de la Sala de Control y Monitoreo de un establecimiento penitenciario, registra en formatos establecidos los diferentes eventos relevantes visualizados en las cámaras instaladas en el establecimiento penitenciario.
  (…)
  6.4.4. El horario de labores del personal del Sistema de Video Vigilancia será el siguiente: 24 horas de servicio y 48 horas de descanso (…).

  6.4.5. ***Relevo de personal***
  (…)
  d) El responsable del grupo de servicio de la Sala de Control y Monitoreo del establecimiento penitenciario deberá tener actualizado el registro electrónico de los componentes del Sistema de Video Vigilancia a su cargo (…).
  6.4.6. ***Reporte del servicio de monitoreo***
  a) El responsable de Grupo de Servicio de la Sala de Control y Monitoreo, al concluir su servicio establecido, elaborará el Reporte del Servicio de Monitoreo (…).
  b) En el reporte se registrará los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizado por personal de soporte técnico del Área de Seguridad Tecnológica del INPE.
  (…)
  7.6. ***De los Directores de los establecimientos penitenciarios***
  7.6.1 Supervisar y controlar el correcto uso de los equipos y/o componentes del Sistema de Video Vigilancia por parte de los operadores en la Sala de Control y Monitoreo de Video Vigilancia (…).
  (…)
  7.6.5 Velar por el correcto funcionamiento y la operatividad del sistema de video vigilancia instalados en el establecimiento penitenciario a su cargo.
  (…)
  7.7 ***De los Operadores***
  (…)
  7.7.5 Llevar un registro detallado de las incidencias que detectan, debiendo archivar diariamente a la base de datos de la Sala de Control y Monitoreo de Video Vigilancia."

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

Los hechos expuestos determinan que el sistema de videovigilancia del E.P. Chimbote pone en riesgo la observación, detección y análisis en tiempo real los eventos que afecten la seguridad del establecimiento penitenciario, prevista en el numeral 5.1.1 de la Directiva de Video Vigilancia; asimismo, al no generarse registros, no resulta posible acreditar documentalmente la continuidad y disponibilidad del servicio, la detección y atención de incidencias ni la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos.

8. NO SE ACREDITÓ LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PERIÓDICAS DE EFECTIVIDAD NI LA EXISTENCIA DE REPORTES DE INCIDENCIA DEL SISTEMA DE BLOQUEO O INHIBICIÓN DE SEÑALES DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE, A CARGO DE LA EMPRESA PRISONTEC S.A.C.; LO CUAL PONE EN RIESGO LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO, LA EFECTIVIDAD DEL BLOQUEO DE LAS COMUNICACIONES NO AUTORIZADAS DESDE EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

Los días 15 y 16 de setiembre de 2026 la Comisión de Control verificó que el E.P. Chimbote cuenta con un sistema de inhibición de señales de telefonía móvil y radiofrecuencia, operado por la empresa PRISONTEC S.A.C., constatando mediante observación directa la existencia de ocho (8) equipos de bloqueo monitoreados por un software, y que durante el recorrido por el interior del establecimiento penitenciario no se advirtió presencia de señal de telefonía móvil en los equipos móviles de los integrantes de la Comisión de Control.

No obstante, el señor Luigui Espinoza Oré, colaborador de la citada empresa presente en el establecimiento penitenciario, manifestó que no cuenta con reportes de pruebas periódicas de efectividad del sistema de bloqueo o inhibición de las señales, ni con reportes de incidencia respecto de dicha efectividad; no habiéndose exhibido a la Comisión de Control prueba funcional, certificado, informe técnico, registro de alarmas ni documentación alguna que acredite la operatividad del sistema. Asimismo, manifestó desconocer las características de los equipos de bloqueo, por ser su labor únicamente de soporte técnico, encontrándose el encargado de la empresa en la ciudad de Huaraz.

Cabe precisar que, mediante carta n.° 3616-2026-PRISONTEC/CS de 1 de setiembre de 2026, la citada empresa solicitó autorización de ingreso al establecimiento penitenciario del 7 al 18 de setiembre de 2026, en el horario de 08:30 a 17:00 horas, para la realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de red; no obstante, el 15 de setiembre de 2026 la Comisión de Control no ubicó a personal alguno de la empresa en el establecimiento penitenciario.

La normativa aplicable a los hechos expuestos:

Contrato Innominado de Prestación de Servicios del Proyecto "Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones", celebrado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la empresa PRISONTEC S.A.C., con intervención del Instituto Nacional Penitenciario:

- ✓ **Contrato Innominado de Prestación de Servicios del Proyecto "Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones", de octubre de 2014, celebrado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —*Contratante*— y la empresa PRISONTEC S.A.C. —*Prestador*—, con intervención del Instituto Nacional Penitenciario**

  *"**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA**: SERVICIO DE BLOQUEO Y/O INHIBICION*
  13.1. El Prestador deberá adquirir, instalar, operar, mantener y reponer, en caso fuera necesario, un sistema de seguridad consistente en el bloqueo o inhibición de las señales radioeléctricas (…) en cada uno de los Establecimientos Penitenciarios, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Mínimas.
  (…)
  ***CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA**: MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL VINCULADOS A CONTRATO*

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

SUPERVISIÓN

19.7. Corresponde al Supervisor efectuar las acciones de supervisión y fiscalización técnica que le competen durante la Etapa Pre Operativa y la Etapa Operativa en cada Establecimiento Penitenciario. En tal sentido, las actividades de supervisión consisten en acciones de orden técnico y operativo para controlar y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las Leyes y Disposiciones Aplicables a cargo del Prestador respecto a las actividades de (…) ejecución de la operación y mantenimiento de los Equipos, la prestación de los Servicios, el cumplimiento de los Indicadores de Calidad; detectar los incumplimientos de las obligaciones del Prestador, exigir subsanaciones al Prestador, y/o aplicar o recomendar, según corresponda, la imposición de las penalidades que se deriven del Contrato (…).

CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA: ENTREGA DE INFORMACION

21.1. El Prestador deberá remitir al Contratante los informes establecidos en este Contrato dentro de los plazos previstos.

21.2. El Prestador deberá remitir la información que el Contratante o el INPE le requieran para ejecutar las labores de su competencia.

(…)

ANEXO N° 2

INDICADORES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS

(...)

4.1 Consideraciones Generales

La medición de la calidad en el Servicio Bloqueo o Inhibición, tiene por objetivo asegurar:

i. La operatividad permanente del Servicio de Bloqueo y/o Inhibición.
ii. La dotación de equipos suficientes e idóneos para Servicio de Bloqueo y/o Inhibición.
iii. Que el Servicio de Bloqueo y/o Inhibición no interfiera o inhiba señales radioeléctricas en los espacios administrativos que el INPE defina.
iv. Que el Servicio de Bloqueo y/o Inhibición no interfiera con las señales radioeléctricas fuera del espacio de los Establecimientos Penitenciarios".

(…)

B. Disponibilidad de bloqueadores o inhibidores

(…) deberá poder ser monitoreado mediante el módulo o software de monitoreo del sistema de bloqueo o inhibición de las señales radioeléctricas, requerido dentro del Proyecto.

4.2 Valores de los Indicadores de Calidad

(…)

A. Bloqueo y/o inhibición de comunicaciones

Área del Establecimiento Penitenciario	Valor del Indicador
Dentro de los Establecimientos Penitenciarios	El Prestador deberá cumplir con el objetivo de Bloqueo y/o Inhibición, en toda el área del Establecimiento Penitenciario
Dentro de las áreas administrativas de los Establecimientos Penitenciarios donde existe obligación de no prestar el Servicio de Bloqueo y/o Inhibición	El Prestador no deberá Bloquear y/o Inhibir, en el área administrativa que el INPE determine como zona libre de bloqueo y/o inhibición dentro del Establecimiento Penitenciario
Fuera de los Establecimientos Penitenciarios	El Prestador no deberá Bloquear y/o Inhibir, fuera del área del Establecimiento Penitenciario

B. Disponibilidad de bloqueadores o inhibidores

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

Período del Contrato	Valor del Indicador
Hasta el tercer Año del Contrato	Se requiere una disponibilidad de los Equipos de Bloqueo y/o Inhibición del 96% del tiempo. En consecuencia, los citados equipos no deberán quedar inoperativos por más de quince (15) días en total al Año o su equivalente en horas, corridos o alternados
Del cuarto Año del Contrato en adelante	Se requiere una disponibilidad de los Equipos de Bloqueo y/o Inhibición del 98% del tiempo. En consecuencia, los citados equipos no deberán quedar inoperativos por más de siete (7) días en total al Año o su equivalente en horas, corridos o alternados

- ✓ **Adenda N° 2 - CONTRATO INNOMINADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROYECTO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA EN LAS PRISIONES" de 26 de mayo de 2017**

  "3.6 Indicadores de Calidad respecto del Servicio Bloqueo y/o Inhibición
  Para la medición de la calidad de bloqueo de señal celular, se adjunta en Anexo 2, Lineamientos para el Protocolo de Supervisión de Bloqueadores (…)".

Los hechos expuestos impiden acreditar el cumplimiento de los indicadores de calidad previstos en el numeral 4.2 del Anexo N° 2 del Contrato —*el bloqueo en toda el área del establecimiento penitenciario y la disponibilidad de los equipos en el 98 % del tiempo*—, así como aplicar el protocolo de medición incorporado por la Adenda N° 2 a fin de detectar una eventual falta de bloqueo; en consecuencia, la efectividad del sistema de inhibición de señales no se encuentra respaldada documentalmente, siendo que dicho sistema constituye una medida de seguridad destinada a impedir el uso de comunicaciones no autorizadas desde el interior del establecimiento penitenciario.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control a las actividades del proceso de seguridad penitenciaria en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote del Instituto Nacional Penitenciario, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la entidad.

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución de la presente Visita de Control, la Comisión de Control no ha emitido Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:04:00 -05:00

VIII. CONCLUSIONES

1. Durante la ejecución de la Visita de Control a las actividades del proceso de seguridad penitenciaria en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote del Instituto Nacional Penitenciario, se han advertido ocho (8) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de seguridad penitenciaria, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control a las actividades del proceso de seguridad penitenciaria en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote del Instituto Nacional Penitenciario, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de seguridad penitenciaria.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control de la Entidad, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Huaraz, 23 de setiembre de 2026

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-09-2026 20:05:21 -05:00

Rosio Pilar Pérez Risco
Supervisor

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-09-2026 19:38:23 -05:00

Denny Armando Monzón Burgos
Jefe de Comisión

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-09-2026 20:46:20 -05:00

José Alex Adanaqué Vilcherrez
Gerente Regional de Control (e)
Gerencia Regional de Control Áncash

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL

1. **TRES (3) DE LOS SIETE (7) TORREONES DE LA ZONA PERIMÉTRICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE NO FUERON CUBIERTOS POR FALTA DE PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE EL SERVICIO DE VEINTICUATRO (24) HORAS; QUEDANDO EL PERÍMETRO SIN VIGILANCIA PERMANENTE, LO CUAL GENERA RIESGO DE DETECCIÓN OPORTUNA Y LA RESPUESTA ANTE INTENTOS DE FUGA U OTROS EVENTOS QUE COMPROMETAN LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO**

N°	Documento
1	Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica", iniciada el 14 de setiembre de 2026 y concluida el 16 de setiembre de 2026; de la cual forma parte la siguiente documentación: ✓ Parte Diario n.° 060-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-JEF.SEG.EXT.-G.03 y roles de servicio, correspondientes al servicio del 12 al 13 de setiembre de 2026. ✓ Rol de Servicio Diurno del 14 al 15 de setiembre de 2026 – Seguridad Externa.

2. **EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y DE REVISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE NO CUENTAN CON EL EQUIPAMIENTO Y LOS MEDIOS EXIGIDOS, Y PARTE DE ELLOS ES ADQUIRIDO POR EL PROPIO PERSONAL O SE ENCUENTRA VENCIDO O EN MAL ESTADO; LO CUAL AFECTA LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, Y PONE EN RIESGO LA EJECUCIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAS Y BIENES EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO, LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS PUESTOS DE SERVICIO Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA**

N°	Documento
1	Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica", iniciada el 14 de setiembre de 2026 y concluida el 16 de setiembre de 2026; de la cual forma parte la siguiente documentación: ✓ Parte Diario n.° 060-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-JEF.SEG.EXT.-G.03 y roles de servicio, correspondientes al servicio del 12 al 13 de setiembre de 2026. ✓ Toma fotográfica del equipamiento del personal para el ejercicio de sus funciones. ✓ Tomas fotográficas del equipamiento de seguridad para situaciones de emergencia.

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

3. **EL AMBIENTE DESTINADO A ARMERÍA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE NO REÚNE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS Y EL MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO NO SE EFECTÚA EN LOS NIVELES NI CON LAS CONDICIONES REGLAMENTARIAS, ADVIRTIÉNDOSE ARMAS CON ÓXIDO Y MUNICIONES DETERIORADAS; LO CUAL PONE EN RIESGO LA OPERATIVIDAD Y LA VIDA BALÍSTICA DEL ARMAMENTO, ASÍ COMO, EL RESGUARDO SEGURO DE LAS ARMAS Y MUNICIONES ASIGNADAS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO**

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:07:15 -05:00

N°	Documento
1	Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica", iniciada el 14 de setiembre de 2026 y concluida el 16 de setiembre de 2026; de la cual forma parte la siguiente documentación: ✓ Informe n.° 015-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-ARM.SEG.EXT-G.02-S.U.E de 8 de setiembre de 2026 (armería). ✓ Tomas fotográficas del lugar donde se guardan las armas.

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

4. **DOS (2) SERVIDORES DE SEGURIDAD EXTERNA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE FIGURAN SIN LICENCIA DE USO DE ARMAS DEL SERVIDOR PENITENCIARIO – LUASPE; LO CUAL PONE EN RIESGO LA REGULARIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS PUESTOS QUE REQUIEREN EL EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO, ASÍ COMO, GENERA RESPONSABILIDAD PARA LA ENTIDAD**

N°	Documento
1	Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica", iniciada el 14 de setiembre de 2026 y concluida el 16 de setiembre de 2026; de la cual forma parte la siguiente documentación: ✓ Relación del personal de Seguridad Externa del Grupo N° 02 con LUASPE.

5. **EL CONTROL DE INGRESO, INSPECCIÓN Y REGISTRO DE PERSONAS Y BIENES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE SE PRACTICA ÚNICAMENTE DE FORMA MANUAL, POR CUANTO NO SE CUENTA CON LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL O ESTOS SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS; LO CUAL PONE EN RIESGO LA EFICACIA DEL CONTROL DE INGRESO, ASÍ COMO, INCREMENTA LA POSIBILIDAD DE INGRESO DE ARTÍCULOS PROHIBIDOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, CON LA CONSIGUIENTE AFECTACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS E INSTALACIONES**

N°	Documento
1	Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica", iniciada el 14 de setiembre de 2026 y concluida el 16 de setiembre de 2026; de la cual forma parte la siguiente documentación: ✓ Tomas fotográficas de la identificación, autorización, inspección y registro de personas y/o bienes para el acceso al penal. ✓ Tomas fotográficas de los equipos inoperativos en el área de inspección de visitas. ✓ Informe n.° 006-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-EXCL.PRINC.-G-03-C.V.J. de 1 de agosto de 2026. ✓ Informe n.° 008-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-PTA.PPAL-G-03-C.V.J. de 6 de setiembre de 2026.

6. **LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS Y SIN MANTENIMIENTO, Y EL SISTEMA "BUSCA PERSONAS" SE ENCUENTRA INOPERATIVO O DEFICIENTE EN CUATRO (4) DE LOS SIETE (7) TORREONES; LO CUAL PONE EN RIESGO LA CAPACIDAD DE CONTENCIÓN Y DISUASIÓN DE LA BARRERA FÍSICA DE SEGURIDAD, LA VIGILANCIA DEL PERÍMETRO DURANTE EL HORARIO NOCTURNO, ASÍ COMO, LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE ACCEDE Y PRESTA SERVICIO EN LOS TORREONES, GENERANDO PUNTOS VULNERABLES EN EL PERÍMETRO**

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

N°	Documento
1	Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica", iniciada el 14 de setiembre de 2026 y concluida el 16 de setiembre de 2026; de la cual forma parte la siguiente documentación: ✓ Tomas fotográficas de los elementos de seguridad perimetral ✓ Tomas fotográficas de la iluminación y del sistema "busca personas". ✓ Informe n.° 097-2026-INPE/ORL-EP-CHMBT-ALC.SERV-G-03 de 7 de setiembre de 2026.

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:07:15 -05:00

7. **EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE NO CUENTA CON SALA DE CONTROL Y MONITOREO DE VIDEO VIGILANCIA NI CON PERSONAL OPERADOR, POR LO QUE EL SISTEMA NO CUMPLE LA FUNCIÓN DE MONITOREO PREVENTIVO EN TIEMPO REAL NI GENERA LOS REGISTROS PREVISTOS EN LA NORMATIVA; LO CUAL PONE EN RIESGO LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS EVENTOS QUE AFECTEN LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, ASÍ COMO, LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA Y DE LA EJECUCIÓN DE SUS MANTENIMIENTOS**

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

N°	Documento
1	Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica", iniciada el 14 de setiembre de 2026 y concluida el 16 de setiembre de 2026; de la cual forma parte la siguiente documentación: ✓ Tomas fotográficas de la operatividad de las cámaras de videovigilancia y de la recuperación de registros.

8. NO SE ACREDITÓ LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PERIÓDICAS DE EFECTIVIDAD NI LA EXISTENCIA DE REPORTES DE INCIDENCIA DEL SISTEMA DE BLOQUEO O INHIBICIÓN DE SEÑALES DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE, A CARGO DE LA EMPRESA PRISONTEC S.A.C.; LO CUAL PONE EN RIESGO LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO, LA EFECTIVIDAD DEL BLOQUEO DE LAS COMUNICACIONES NO AUTORIZADAS DESDE EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

N°	Documento
1	Acta – Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica", iniciada el 14 de setiembre de 2026 y concluida el 16 de setiembre de 2026; de la cual forma parte la siguiente documentación: ✓ Carta n.° 3616-2026-PRISONTEC/CS de 1 de setiembre de 2026. ✓ Tomas fotográficas del equipamiento y software de monitoreo de bloqueadores de señal y de la ubicación de las antenas.

Firmado digitalmente por MONZÓN BURGOS Denny Armando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 19:37:47 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ RISCO Rosio Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:07:15 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 20:47:02 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Denny Armando Monzon Burgos <dmonzon@contraloria.gob.pe>

Registro de documento en la Mesa de Partes Digital del INPE

Instituto Nacional Penitenciario - INPE <notificaciones_inpe@inpe.gob.pe>
24 de septiembre de 2026 a las 11:08 a.m.

Para: dmonzon@contraloria.gob.pe

Estimado ciudadano(a):
DENNY ARMANDO MONZÓN BURGOS

Usted ha iniciado un nuevo trámite en la Mesa de Partes Digital del INPE, con los siguientes datos:

Dependencia de destino:	OFICINA REGIONAL LIMA
Tipo de Documento:	OFICIO
Número de Documento:	001331-2026-CG/GRAN
Asunto:	DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA "VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE INGRESO, SEGURIDAD PERIMETRAL Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHIMBOTE", COMUNICAMOS MEDIANTE OFICIO N.° 001331-2026-CG/GRAN DE 23 DE SETIEMBRE DE 2026, LA IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS, LAS QUE ESTÁN CONTENIDAS EN EL INFORME DE VISITA DE CONTROL N.° 13592-2026-CG/GRAN-SVC QUE SE ADJUNTA AL CITADO OFICIO. SE ANEXA ACTA - CUESTIONARIO DE VISITA
Cantidad de archivos enviados:	2
Se ha generado el número de trámite:	2026-253376
Estado del trámite:	PENDIENTE DE VALIDACION

Si desea consultar el estado de su trámite ingrese al siguiente link:
http://mesadepartes.inpe.gob.pe/ .

Atte,

INPE
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
HUMANIZAR Y DIGNIFICAR PARA RESOCIALIZAR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
HUMANIZAR Y DIGNIFICAR PARA RESOCIALIZAR

Constancia de envío de documento

Solicitante	:	DENNY ARMANDO MONZÓN BURGOS
Número de Documento de Identidad	:	18181457
Número de trámite	:	2026-253376
Dependencia destino	:	OFICINA REGIONAL LIMA
Tipo de documento	:	OFICIO
Número de documento	:	001331-2026-CG/GRAN
Asunto	:	DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA “VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE
Cantidad de archivos enviados	:	2
Estado del trámite	:	PENDIENTE DE VALIDACION
Fecha del trámite	:	24/09/2026 11:08:00 a.m.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PERÚ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

SALIR

REGISTRO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

REGISTRO | CONSULTAS

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Número de Trámite: Ingresar Número de Trámite

Tipo de documento a presentar: [Seleccionar opción]

Fecha Inicio: dd/mm/aaaa

Fecha Fin: dd/mm/aaaa

Buscar

Tipo Documento	Número de Documento	Número de Trámite	Número de Expediente	Estado Trámite	Dependencia	Fecha Trámite	Transparencia	Forma Entrega	Acciones	Archivos
OFICIO	001331-2026-CG/GRAN	2026-258376		PENDIENTE DE VALIDACION	OFICINA REGIONAL LIMA	24/09/2026 11:08:00 a.m.	NO	CORREO ELECTRONICO		**Documentos enviados:** OF_001331-2026-CG-GRAN_Inf_VC_13592-2026-CG-GRAN-SVC.pdf; Acta_Cuestionario_y_Evidencias.pdf

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-09-2026 20:52:57 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Huaraz, 23 de Setiembre de 2026

OFICIO N° 001331-2026-CG/GRAN

Señor:
John Elías Ramírez Vega
Director de la Oficina Regional Lima
Instituto Nacional Penitenciario - INPE
Avenida Abancay S/N Cuadra N° 5(Edificio Anselmo Barreto, 4.to piso), Cercado de Lima
Lima/Lima/Lima

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 13592-2026-CG/GRAN-SVC

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley N.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificaciones.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 31 de mayo de 2022.

Me dirijo a usted, en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones objetivas del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al "verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica en el Establecimiento Penitenciario Chimbote", comunicamos que se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 13592-2026-CG/GRAN-SVC que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional del INPE, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar; respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Agradeciendo de antemano su colaboración, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Jose Alex Adanaque Vilcherrez
Gerente Regional de Control II Gerencia Regional de Control de Ancash(e)
Contraloría General de la República

(JAV/rpr)

Nro. Emisión: 09698 (L425 - 2026) Elab:(U19077 - L427)

96 AÑOS 1930 - 2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **REFSBDD**